CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

19 JUIL. 2017

Accréditation
1-1531
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr
cofrac
ESSAIS

SIERA

EN BUGEY
45 rue Colbert
01500 AMBERIEU EN BUGEY

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE17-94098
Identification échantillon : LSE1707-3584-1 **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'Ain**
N° Analyse : 00099934 **N° Prélèvement :** 00093571
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : VAUX-EN-BUGEY **Code PSV : 0000000267**
Localisation exacte : MAIRIE ROBINET CUISINE
Dept et commune : **01 VAUX-EN-BUGEY**
UGE : 0064 - SI REGION D'AMBERIEU-EN-BUGEY
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite : D1 **Type Analyse :** 1D **Motif du prélèvement :** CS
Nom de l'exploitant : SIE REGION D'AMBERIEU-EN-BUGEY
45 RUE COLBERT
BP 523
1500 AMBERIEU EN BUGEY
Nom de l'installation : VAUX-EN-BUGEY **Type** : UDI **Code** : 000258
Prélèvement : Prélevé le 07/07/2017 à 08h10 Réceptionné le 07/07/2017
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / FADILI Tarik
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 07/07/2017

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	01D	17.4	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3			#
pH sur le terrain	01D	7.5	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	#
Chlore libre sur le terrain	01D	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total sur le terrain	01D	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#

.../...

CARSO-LSEHL
Rapport d'analyse Page 2 / 2
Edité le : 10/07/2017
Identification échantillon : LSE1707-3584-1
Destinataire : SIERA

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	01D	10	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 22°C	01D	17	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Bactéries coliformes à 36°C	01D	3	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0	#
Escherichia coli	01D	3	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	01D	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	01D	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0	#
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	01D	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	01D	0 Néant	-	Qualitative				
Saveur	01D	0 Néant	-	Qualitative				
Couleur	01D	0	-	Qualitative				
Turbidité	01D	0.33	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027		2	#
Analyses physicochimiques								
Analyses physicochimiques de base								
pH	01D	7.64	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	#
Température de mesure du pH	01D	20.7	°C					
Conductivité électrique brute à 25°C	01D	421	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100	#
Cations								
Ammonium	01D	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2		0.10	#

01D ANALYSE (1D1) EAU DE DISTRIBUTION ARS01-2013)

Eau respectant les références de qualité physico-chimiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Eau ne respectant pas les limites de qualité bactériologiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :
- Escherichia coli

Eau ne respectant pas les références de qualité bactériologiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :
- Bactéries coliformes à 36°C

Sylvie FRECHET
Responsable adjointe MCDE